

RAPPORT D'ESSAI N° 2233505

I. DEMANDEUR

- Nom du demandeur : Monsieur Arnaud de VANDIERE de VITRAC
- Raison sociale du demandeur : Ste GOTE – Route de la filière 74 370 CHARVONNEX.

II. DESCRIPTION DE L'EQUIPEMENT


- Type d'équipement : PMA 290 ; Platine Murale Ajustable.

III. MATERIELS MIS EN OEUVRE :


- Capteur de force 20 kN et comparateur.

IV. ESSAI REALISE

La platine est fixée par les 4 trous intérieurs, l'effort de traction est appliqué au milieu d'un tube d'essai rigide maintenu par les deux colliers de serrage. Les colliers sont fixés dans les rails extérieurs de la platine mural. Deux essais sont réalisés, un en fixant les colliers au milieu des rails et l'autre en fixant les colliers à l'extrémité des rails. L'effort de 500 daN est appliqué au milieu du tube d'essai parallèlement à la platine d'ancrage. L'effort est dirigé vers l'extérieur de la platine. La flèche résiduelle est mesurée dans chaque cas par un comparateur au niveau de la fixation de l'un des colliers. Les clichés suivants illustrent les essais.



Traction sur le haut de l'équerre



Traction sur le milieu de l'équerre

V. RESULTATS

Nous ne constatons aucune déformation résiduelle suite aux deux essais de tractions de 500 daN réalisés sur la platine Murale Ajustable (PMA290) présenté par la société GOTE conformément au paragraphe IV.

Le Charge d'Affaire

F. MOUPIN

Fontaine le 13 mai 2005

Le Responsable du Centre d'Essais de Fontaine

V. MAILLOCHEAU

Procès-verbal de 1 page en deux exemplaires originaux transmis au demandeur - Aucun duplicata ne sera délivré.

CETE APAVE SUDEUROPE

Société par Actions Simplifiée au Capital de 3 060 000 € - N° SIREN : 775 581 812 - Site Internet : www.apave.com
Locataire-gérant du fonds de commerce du CETE APAVE Lyonnaise

SIEGE SOCIAL

MARSEILLE

8 rue Jean-Jacques Vernazza
Z.A.C. Saumaty-Séon - BP 193
13322 MARSEILLE CEDEX 16

Tél. : 04 96 15 22 60 - Fax : 04 96 15 22 61

BORDEAUX

Z.I. avenue Gay Lussac
BP 3

33370 ARTIGUES-près-BORDEAUX

Tél. : 05 56 77 27 27 - Fax : 05 56 77 27 00

LYON

177 route de Sain Bel
BP 3

69811 TASSIN CEDEX

Tél. : 04 72 32 52 52 - Fax : 04 72 32 52 00